

附表 4

食堂消防安全集中除患攻坚大整治行动自查表

食堂名称：

消防安全责任人：

序号	检查内容	存在问题	备注
1	是否明确消防安全责任人、管理人和安全员并明确安全管理责任，消防安全重点部位标志牌是否上墙且无破损、污损。		
2	消防安全责任人、管理人和安全员是否清楚本场所消防安全风险点及其防护方法。		
3	员工是否掌握本楼宇各房间用途，是否知火警、会处警、会报警、会灭火和会疏散，是否知悉校区消防报警电话。		
4	是否设置对携带火种及违规吸烟等行为的禁止或防火标志，并制止违规行为。		
5	楼宇是否具有消防验收或报审手续，新、改、扩建和装饰装修是否未经管理部门审批。		
6	食堂内是否采用彩钢板、易燃可燃夹芯彩钢板搭建。是否违规采用聚氨酯、聚苯乙烯及其作为芯材的金属夹芯板等易燃可燃材料。餐饮场所，其顶棚、墙面是否采用不燃或难燃装修材料。		
7	人员密集场所内保温材料和所在建筑的外墙保温材料是否违规使用燃烧性能低于 A 等级的材料。		
8	建筑防火平面布局、防火间隔是否符合国家消防技术标准。		
9	竖直管井防火封堵是否存在破损情形。自然排烟区域是否存在违规封闭情形。防火门是否存在破损或换为非防火门或低防火等级防火门的情形。		
10	是否设置楼层疏散指示图，是否存在占用、堵塞、封闭疏散通道和消防车通道，是否存在安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够的情况。		
11	是否存在违法锁闭安全出口或疏散通道的情况。若使用门禁系统控制安全出口或疏散通道，是否未设置手动紧急开启开关和消防联动设施。		
12	疏散楼梯间及前室常闭式防火门是否常闭、常开式防火门是否保持开启，防火卷帘下方是否存在影响卷帘下降的物品。		
13	安全出口处是否设置门槛、屏风等影响疏散的障碍物，疏散门是否向疏散方向开启，是否违规采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。		
14	疏散楼梯间在首层是否能直通室外，与地下部分共用的疏散楼梯间在首层是否设有有效的防火分隔措施。		
15	厨房明火区域是否与其他区域采取防火分隔措施。		
16	燃气管道、连接软管、法兰接头、仪表、阀门是否存在破损、泄漏和老化现象，是否按规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀。		
17	食堂如使用液化石油气，其钢瓶是否未定期检测，是否存在存放气瓶总重量超过 100kg 但未设置专用气瓶间、在用气瓶和备用气瓶未分开放置，连接软管长度超过 2 米、私接“三通”或穿越墙体、门窗、顶棚和地面等情况。		
18	餐饮场所烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位是否设置自动灭火装置，是否在		

序号	检查内容	存在问题	备注
	燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。		
19	固定用火设施和大型用电设备是否确定专人负责，炉具是否定期检测和保养。		
20	食堂烟道等容易聚集油污的部位是否至少每季度清洗一次。		
21	燃料供给总管道上是否设置紧急事故切断装置。是否存在违规擅自安装、改装、拆除燃料设备和用具等现象。		
22	餐厅场所的用餐区域内是否违规存放、使用液化石油气钢瓶。厨房使用的煤气、天然气管道是否从室外单独引入，是否违规穿过用餐区域或其他公共区域。		
23	是否配备楼宇消火栓（卷盘、枪头、软管、栓头）和灭火器材，是否存在缺损、过期失效或者遮挡的情况，是否存在捆扎等影响响应速度的情况。		
24	是否配备消防广播、应急照明和灯光疏散指示标志，是否存在缺损、失效或者遮挡的情况。		
25	是否配备火灾自动报警系统，是否存在故障、脱落、遮挡、遮盖的情况，是否存在房间缺失烟感、温感探测器的情况。		
26	是否存在人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物的情况。		
27	是否结合实际制定灭火和应急疏散预案，是否开展灭火和应急疏散演练。		
28	是否存在未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业。		
29	是否存在未经动火审批，违规使用明火、电焊、气焊、存在火花切割的作业，动火时是否不遵守清理、安全员监管、配置灭火器等要求。		
30	管理人员下班，是否存在未及时关好门窗、未关闭电灯开关及电器设备。		
31	电气线路是否存在老化、绝缘层破损、线路受潮、水浸等问题。电气线路是否存在过热、烧损、熔焊、电腐蚀等痕迹。		
32	电气线路是否未按要求安装使用漏电保护装置、防雷击保护装置。		
33	电气线路是否存在私拉乱接的情况，是否存在长期使用多插线板串联代替固定接线的情况。		
34	是否存在电动自行车、电瓶车、电动平衡车等使用蓄电池的交通工具违规在室内、楼梯间、公共走道、门厅等部位停放和充电。		
35	是否存在违规将电动车蓄电池带至室内充电，是否存在无保护情况下长期对各类电池进行过充的情况。		
36	是否存在违规使用电炉、电取暖、热得快、电暖器、小太阳、电热毯等电器设备的情况，是否违规使用明火器具，比如蜡烛、酒精炉等。		
37	是否违规在非库房内部设置易燃易爆品存放设施，是否违规使用、储存火灾危险性为甲、乙类的物品。		
38	其他问题		

检查人：

检查日期：